Leistungserklärung (DoP)

Das in der nachfolgenden Leistungserklärung genannte Bauprodukt der Marke **KBS®** ist identisch zu dem Bauprodukt der Marke **SikaSeal®.** Eine Umschreibung der zugrundliegenden europäisch technischen Bewertung (ETA) ist bei der jeweils zuständigen EOTA-Stelle beantragt und bestätigt.

Eine Herstellerbestätigung inklusive Zuordnung der Produktnamen ist diese Leistungserklärung beigefügt.

Für weitere Informationen:
Wolman Wood and Fire Protection GmbH, Robert-Hansen-Straße 1, 89257 Illertissen, Germany
Phone +49 7303 9579108, Fax +49 8621 9038912, info@fire-protectors.com, www.fire-protectors.com

BUILDING TRUST

Wolman Wood and Fire Protection GmbH
Robert-Hansen-Str. 1, 89257 Illertissen, Germany

To Whom It May Concern

CONTACT

Christopher Zeh
Product Management
Phone: +49 7303 9579 108
Mobile: +49 160 7825019
Christopher.Zeh@wolman.de

MANUFACTURER'S DECLARATION

Illertissen, February 15, 2024

Dear Sir or Madam,

We herby confirm that the following products are identical:

KBS® Coating = SikaSeal®-641 Fire Coating
KBS® Sealant = SikaSeal®-642 Fire
KBS® FR Caulking = SikaSeal®-643 Fire
KBS® Foamcoat = SikaSeal®-646 Fire Coating
KBS® Foamcoat HS = SikaSeal®-647 Fire
KBS® Pipe Seal SN = SikaSeal®-661 Fire Collar
KBS® Pipe Seal M = SikaSeal®-662 Fire Collar
KBS® Pipe Seal B = SikaSeal®-663 Fire Wrap
KBS® Sealbags = SikaSeal®-657 Fire Pillow
KBS® Mortar / Ignitect Z = SikaSeal®-649 Fire Mortar

Sincerely,

i.A. Christopher Zeh
Specialist Product & Application Management
Fire Protection Systems

ppa. Dr. Eric Uerdingen
Head of Business Management Fire Protection

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. KBS220434

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung) vom 9. März 2011

Names des Produktes	KBS® Sealant
Produkttyp	Ablativer Brandschutzkitt zur Verwendung in Abschottungen.
Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4	Siehe ETA-22/0434 Siehe Typen-, Chargen- oder Seriennummern auf der Verpackung des Produktes.
Verwendungszweck(e)	Brandschutztechnisch wirksame Komponente in Kombiabschottungen zur Aufrechterhaltung des Feuerwiderstandes an Öffnungen in leichten Trennwänden, Massivwänden und Decken in Massivbauweise durch die verschiedensten Kabel, Kunststoffrohre, Elektroinstallationsrohre, Metallrohre und Kabeltragekonstruktionen durchgeführt werden.
Hersteller	Wolman Wood and Fire Protection GmbH Dr.-Wolman-Str. 31-33 76547 Sinzheim DEUTSCHLAND
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	AVCP System 1
Europäisches Bewertungsdokument	EAD Nr. 350454-00-1104
Europäische Technische Bewertung	ETA-22/0434 vom 24. Januar 2023
Technische Bewertungsstelle	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)
Notifizierte Stelle	Nr. 0761 (MPA Braunschweig) / CoP-Nr.: 0761-CPR-1217

Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale	**Leistung / Harmonisierte technische Spezifikation**
Brandverhalten	Klasse E gemäß EN 13501-1
Feuerwiderstand	Feuerwiderstand und Anwendungsfeld in Übereinstimmung mit EN 13501-2, siehe ETA-22/0436
Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit	Z_1, gemäß EAD Nr. 350454-00-1104
Nutzungssicherheit (Mechanische Festigkeit und Standsicherheit)	nicht relevant, keine Leistung festgestellt

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (Luftdurchlässigkeit, Wasserdurchlässigkeit, Freisetzung gefährlicher Stoffe)	siehe Sicherheitsdatenblatt
Schallschutz	keine Leistung festgestellt
Energieeinsparung und Wärmeschutz	keine Leistung festgestellt

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht den angegebenen Leistungen. Diese Erklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers abgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

ppa. _____

Dr. Eric Uerdingen
Head of Business Management Fire Protection

i.A. _____

Christopher Zeh
Specialist Product & Application Management
Fire Protection Systems

Illertissen, 26.05.2023

KBS® = registered trademark of Wolman Wood and Fire Protection GmbH